



YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIMI, DOLUMU VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumu

Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda *yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır*. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.

Yangın söndürme cihazlarının genel kontrolü

Yangın söndürme cihazı kontrolünde ilk bakılması gereken konu yangın tüpünün acil durum planında gösterilen yerde olup olmadığıdır.

Yangın tüpü yerinde duruyorsa, çalışıp çalışmayacağını göstergesi olan basınç kontrolü yapılır. Kuru kimyevi içerikli yangın tüplerinde manometre yeşil aralıktadır. Karbondioksitli yangın söndürücü tüplerde manometre bulunmaz. Bu nedenle tüp tartılarak ilk ağırlığından %25'den fazla ağırlık kaybı olup olmadığına bakılır.

Yangın tüpünün basıncı normal seviyede ise yangın tüpünün pimi veya emniyet mandalı kontrol edilir. Daha sonra tüp üzerinde darbe, ezik vb hasarlar kontrol edilir.

Yangın tüpü, işlevsel olarak normal durumda ise yangın tüpünün çevresi ile ilgili kontroller yapılır. Bunlar;

- Yangın tüpü işaret levhası,
- Yangın tüpünün asma aparatı ve asılı olup olmadığı,
- Yangın tüpüne erişim (Erişim problemi unsur ortadan kaldırılmalıdır.)

gibi konular olmalıdır.

Yangın söndürme cihazlarının yerinde kontrollerinin Üniversitemiz hareketliliği ile büyüklüğü göz önüne alındığında 3 ayda bir yapılarak her tüpün yanına asılan ekteki Yangın Söndürme Tüpü Kontrol Kayıt Formu doldurulacaktır.

Yangın tüpü kontrolünde belirlenen konularda eksiklik görülmesi halinde işletme içindeki ilgili birimlerle veya üretici firmalar ile iletişim kurularak en kısa sürede sorunların giderilmesi gereklidir. Bu sıra içinde eğer varsa yedek yangın söndürme tüpü ile değiştirilerek yangın riskini arttırmamak da çok önemlidir.